

Kidde Canada Inc.
340 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 5Z1

Tel 1.800.565.1976
Fax 1.877.660.4670
www.kiddecanada.com



Avis de rappel important

Le 2 novembre 2017

Cher professionnel du service des incendies,

Kidde a annoncé, en collaboration avec Santé Canada, un rappel visant à remplacer certains extincteurs Kidde. Une copie du communiqué de presse et l'avis de sécurité sont joints. Kidde a envoyé des copies à ses clients de vente au détail, avec directives leur demandant d'afficher le bulletin de sécurité dans les endroits où ces extincteurs ont été vendus.

Nous accordons une grande importance à notre relation avec le Conseil canadien des directeurs provinciaux et des commissaires des incendies, ainsi qu'avec l'Association canadienne des chefs de service d'incendie; c'est pourquoi nous apprécierions que ces organismes fassent connaître cet important rappel de sécurité dans le cadre de leurs efforts reliés à la sécurité incendie.

Ce programme de remplacement a été mis sur pied parce que certains extincteurs pourraient se boucher ou leur activation pourrait nécessiter une force excessive, avec risque de défaillance lors de la décharge. En outre, la buse pourrait se détacher avec une force suffisante pour provoquer une blessure par choc.

La sécurité de nos clients étant notre priorité, nous travaillons en étroite collaboration avec ces derniers afin d'obtenir les unités rappelées et de fournir des options de remplacement.

Ce rappel concerne deux modèles d'extincteurs Kidde : à poignée en matière plastique et à bouton-poussoir (Pindicator).

Extincteurs à poignée en matière plastique : le rappel concerne 23 modèles d'extincteurs Kidde fabriqués entre le 1^{er} janvier 1973 et le 15 août 2017, incluant certains modèles rappelés antérieurement en Mars 2009 et en Février 2015. Les extincteurs ont été vendus en rouge, blanc et argent et sont de classes ABC ou BC. Les modèles sont les suivants :

Modèles à poignée en matière plastique produits entre le 1 ^{er} janvier 1973 et le 25 octobre 2015		
46-0004-4	Fire Away 1A10BC Français	Fuller Canada TPS-1 1A10BC
46-0066-6	Fire Away 2A40BC Français	Fuller Canada TPS-2 2A40BC
E 340	Fire Away Canada F-10 10BC	FX210R
E-340-3	Fire Away Canada F-110 1A10BC	Kidde Canada TPS-1 2A10BC
Fire Away 10BC Français	Fire Away Canada F-240 2A40BC	Kidde Canada TPS-1 2A40BC

Modèles à poignée en matière plastique avec codes de dates entre le 2 janvier 2012 et le 15 août 2017		
46-0092-2	E10H	FULL HOME 110
BC5GD	E110	M5C
E10	E5	

Extincteurs à bouton-poussoir (Pindicator) : le rappel concerne six modèles d'extincteurs Kidde fabriqués du 11 août 1995 au 22 septembre 2017. Les extincteurs à bouton-poussoir, sans manomètre, ont été vendus en blanc et rouge et avec buse rouge ou noire. Ces modèles étaient vendus essentiellement pour la cuisine et les véhicules marins personnels. Les modèles sont les suivants :

Modèles à bouton-poussoir (Pindicator) produits entre le 11 août 1995 et le 22 septembre 2017		
210D ULC	FF 210D AUTO	M5P
AUTO 5FX	KK2	M5PM

Les extincteurs à poignée/soupape métalliques NE SONT PAS concernés par ce rappel. Parmi les modèles non visés on trouve ceux de la gamme Professionnelle, les extincteurs de marque Badger et les extincteurs jetables à soupape métallique récemment mis sur le marché.

Si vous recevez des demandes de la part des clients, veuillez leur demander immédiatement de communiquer avec Kidde au 855-233-2882 entre 8 h 30 et 17 h HNE (heure normale de l'Est), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) ou entre 9 h et 15 h durant les fins de semaines, pour savoir si leurs extincteurs sont visés. Ils peuvent aussi visiter le site www.KiddeCanada.com.

Pour toute question, veuillez contacter Neal Zipser, directeur, affaires communautaires, chez Kidde, à l'adresse Neal.Zipser@KiddeUS.com.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,



Chris Rovenstine
Directeur général et directeur exécutif
Kidde, Amérique du Nord